



Certificado de Conformidad Servicio Técnico de Extintores

Certificado STE-189

INCEN, certifica que:

SERGIO LEONARDO HUENUPI SOTO

“EXTINTORES VICTORIA” RUT 14.569.329-2

Servicio técnico fijo: Lote B UNO ubicado en Chifca, comuna San Pablo, provincia de Osorno.

Servicio técnico móvil: Mercedes Vito patente GLBJ-94.

Se encuentra certificado según modelo ISO/CASCO 6 y en NCh3268:2019 Servicio Técnico-Requisitos, NCh2056:2019 Revisión, mantenimiento y recarga, INN/ET2:2019 Esquema de Certificación para Servicios Técnicos de Extintores y Decreto Supremo 44 del 18 de Marzo de 2015 del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo.

Alcance de certificación

Servicio técnico fijo

Prueba hidrostática de extintores a base de polvo químico seco de 1 a 10 kg.
Prueba hidrostática de extintores a base de dióxido de carbono de 2 a 10 kg.
Prueba hidrostática de extintores a base de agua de 6 a 10 Litros.
Prueba hidrostática de extintores a base de acetato de potasio de 6 a 10 Litros.

Servicio técnico móvil

Mantenimiento y recarga de extintores portátiles a base polvo químico seco de 1 a 50 kg.
Mantenimiento y recarga de extintores portátiles a base de dióxido de carbono de 2 a 25 kg
Mantenimiento y recarga de extintores a base de agua de 6 a 50 litros.
Mantenimiento y recarga de extintores a base de acetato de potasio de 6 a 10 litros.

Primera certificación: 09 de septiembre de 2020

Fecha de otorgamiento de certificado: 09 de septiembre de 2023

Fecha de vigencia de certificado: 09 de septiembre de 2026

Escanee el código QR para verificar certificado



Código de verificación: 14569329

Ing. Cristian Duarte R.
Jefe División Certificación